



Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Langiewicza 14, 28-200 Staszów

tel: (015) 8642349 fax: (015) 8643556 NIP 866-13-97-889

Sąd Rejonowy w Kielcach-X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000117643, Kapitał zakładowy 6 054 000 zł.

Staszów, dnia 03.06.2015r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont elewacji budynku wymiennikowni W 1 mieszczącego się przy ul. 11 Listopada w Staszowie”

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o podanie jakiej grubości ma być kostka wokół budynku i na jakiej podbudowie ma być wykonana?

Odpowiedź:

Kostka położona wokół budynku powinna być grubości 4 cm i wykonana podbudowie z kruszywa i podsypce piaskowej.

Pytanie 2:

Proszę również o określenie powierzchni cokołu z tynku mozaikowego i grubości blachy na obróbki blacharskie?

Odpowiedź:

Powierzchnia cokołu z tynku mozaikowego to ok. 75m², obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm.

KRZYSZTOF ZARZĄDCA

inż. Ryszard Sobczyk