

Wyjaśnienia do specyfikacji

- 1 Wszystkie malowane powierzchnie przygotowane mają być w stopniu St 3
2. Farby stosowane do malowania muszą posiadać aprobaty techniczne lub atesty lub dokumenty równoważne, dopuszcza się zastosowanie farb epoksydowo-poliuretanowych.
3. Powierzchnia trójnogu i powierzchnia płaszcza trzonu komina malowana będzie w kolorze szarym a osprzęt komina w kolorze żółtym