

## Ogłoszenie

na wykonanie zadania pn:

„Remont zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14

### 1. Zamawiający

Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Mariana Langiewicza 14 28-200 Staszów  
(015) 864 23 49, faks (015) 864 35 56

### 2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, w myśl przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), poniżej kwoty określonej obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień przez Zakład Energetyki Ciepłej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. **Określenie sposobu uzyskania SIWZ, a także jej cenę, jeśli zamawiający zamierza przekazać SIWZ odpłatnie;**

SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Langiewicza 14 w Staszowie w **Dziale technicznym (parter)** bądź na stronie internetowej [www.zecstaszow.avx.pl](http://www.zecstaszow.avx.pl)

### 3. Przedmiot zamówienia

W ramach remontu zasobników węgla w kotłowni WR-10 ul. Mariana Langiewicza 14 i należy wykonać następujące prace:

1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa21/2
  - belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 - 39m<sup>2</sup>
  - belek stropowych z kątownika 240 -18,4m<sup>2</sup>
  - czyszczenie blach trapezowych stropów bunkra na węgiel- 90m<sup>2</sup>
2. Malowanie farbami do gruntowania chlorokauczukowymi
  - belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 - 54m<sup>2</sup>
  - belek stropowych z kątownika 240 -18,4m<sup>2</sup>
  - blach trapezowych stropów bunkra na węgiel- 90m<sup>2</sup>
  - żebra poprzeczne – 6,72m<sup>2</sup>
  - wymienionych blach od strony zewnętrznej -39m<sup>2</sup>
3. Malowanie dwukrotne farbami chlorokauczukowymi

- belek stropowych podtrzymujących stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 - 54m<sup>2</sup>
- belek stropowych z kątownika 240 -18,4m<sup>2</sup>
- blach trapezowych stropów bunkra na węgiel- 90m<sup>2</sup>
- żebra poprzeczne – 6,72m<sup>2</sup>
- wymienionych blach od strony zewnętrznej -39m<sup>2</sup>
- 4. Wymiana blach skośnych poszycia zasypów węgla ze stali trudnościeralnej gatunku S235 JR 8 mm - 2,496 t
- 5. wykonanie żeber poprzecznych 10mm na całej długości wymienianej blachownicy o rozstawie co 1m -0,1792 zgodnie z opracowanym projektem
- 6. Wymiana belki stropowej podtrzymującej stalowe zasobniki na węgiel z blachownic IKSH800x5 - 0,757t
- 7 wzmocnienie blachownicy IKSH800x5 żebrami poprzecznymi 10mm na całej długości blachownicy w osi 1o rozstawie co 1m -0,0896t
- 8. zaślepienie otworów w środkach belek stropowych oraz belek blachownic głównych w osiach 1 i 3 – 0,024t
- 9. wykonanie wzmocnień z blachy S235 JR 8 mm przy blachownicach IKSH800x5 w osi 1 i 2 – 0,231t
- 10 wykonanie żeber pod blachownicą IKSH800x5 z blachy 10mm – 0,012 t
- 11. Rusztowania wewnętrzne rurowe
- 12. Sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi dla obydwu zasobników węgla

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera **SIWZ**

#### **4. Zamówienia częściowe**

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

#### **5. Oferty wariantowe**

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

#### **6. Termin wykonania zamówienia:**

od dnia podpisania umowy do 15.09.2023r.

#### **7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

##### **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- a) posiadają doświadczenie zawodowe, obejmujące zrealizowanie z należytą starannością

w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zamówienia polegających na remoncie i wykonywaniu robót antykorozyjnych konstrukcji stalowych .

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. .

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie § 14

Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone oświadczenia oraz dokumenty określone w pkt.9 SIWZ

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

#### **8. Informacje na temat wadium;**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 100% cena**

#### **11. Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć do dnia 05.07.2023 do godz 13<sup>00</sup> w sekretariacie siedziby Zamawiającego przy ul. Mariana Langiewicza 14 , 28-200 Staszów.

**12. termin związania ofertą; 30 dni**

#### **13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1) Adam Zdrojkowski – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Mariana Langiewicza 14 w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> , tel. (015) 864 2349 fax. (015) 864 3556;

2) Piotr Socha – spec. w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Mariana Langiewicza 14 w godz. 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>,tel. (015) 864 2349 Fax. (015) 864 3556.